

Certificado de Calibração: 5864/24

Santos, 11/04/2024

1 - SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO:

NOME: SABESP ETA ITU
ENDEREÇO: Jardim Rio Branco, São Vicente - SP

2 - CARACTERÍSTICAS DO INSTRUMENTO:

DESCRIÇÃO: PRESSOSTATO IDENTIFICAÇÃO - TAG: PST-01
MODELO: LF10-4H FABRICANTE: LEFOO
CONEXÃO: 1/4" NÚMERO DE SÉRIE: NADA CONSTA

3 - RESULTADOS DO ENSAIO:

Set Inicial (kgf/cm ²)	Set Final (kgf/cm ²)	Set encontrado Inicial (kgf/cm ²)	Set encontrado Final (kgf/cm ²)	Desvio (kgf/cm ²)
5,20	7,80	5,00	7,60	0,40

4 - PADRÃO UTILIZADO:

Modelo: Manômetro Padrão Instrutherm MDP 170 / 1000Bar / Válido até 03/02/2025 / RBC

Número máximo adotado de casas decimais: 5

5 - CONDIÇÕES DE CALIBRAÇÃO:

LOCAL: SABESP ETA ITU

UMIDADE: 56%

PRESS. ATM.: 950 mbar

TEMPERATURA: 23 °C

6 - INCERTEZA DE MEDIÇÕES:

O cálculo de incerteza foi feito de acordo com o Anexo E da norma EA-4/02 e utiliza um coeficiente de abrangência correspondente a 95.45 % de certeza. Os resultados obtidos dependem dos dados informados, constituem apenas um exemplo de cálculo e não devem ser usados em aplicações reais. Não nos responsabilizamos pelo mau uso das informações aqui obtidas.

7 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Condições normais

DATA CALIBRAÇÃO: 03/04/2024

LAUDO FINAL: APROVADO

PRÓXIMA CALIBRAÇÃO: 03/04/2025

8 - EVIDÊNCIA TÉCNICA:

8.1 - FOTO DURANTE A CALIBRAÇÃO



8.1 - FOTO DO INSTRUMENTO



9 - CONTROLE DE EMISSÃO:



ENGº KLEBER SAMPAIO
Responsável Técnico



ENGº CARLOS HENRIQUE DE MORAES
Dir. Engenharia